

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Приморскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова 3 (423) 243-28-27. E-mail: [gu\\_mchs\\_pk@mail.ru](mailto:gu_mchs_pk@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности Советского района г. Владивостока**

(наименование органа надзорной деятельности)

690105, г. Владивосток, ул. Русская 73а, (423) 232-98-78, факс: 232-49-23

E-mail: [1\\_2\\_ogpn@mail.ru](mailto:1_2_ogpn@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ИД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 261 / 1 / 169**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей**

**«Центра дополнительного образования детей «Центриформ»**

**в лице директора Манковой Елены Викторовны**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и наименование предпринимателя, физического, юридического лица (объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Советского района г. Владивостока по пожарному надзору Ватина Евгения Владимировича от «12» мая 2015 года № 261 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с «20» мая 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин., «25» мая 2015 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., «26» мая 2015 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.

Государственным инспектором Советского района г. Владивостока по пожарному надзору

(должность, инициалы, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (ов) по

старшим лейтенантом внутренней службы Буренковой Екатериной Владимировной

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**проведена внеплановая выездная проверка: Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центра дополнительного образования детей «Центриформ»**

(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**совместно с директором Манковой Еленой Викторовной**

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), имя участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по НП, требования которых нарушены	Предлагаемое (-ые) мероприятие (-я) по устранению нарушений	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только отметка о выполнении)
1	2	3	4	5	6
1.	В здании отсутствует эвакуационное освещение в коридорах и проходах по маршруту эвакуации, на лестничных	<i>Основание: ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст.151 п.1: Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации товаров и услуг.</i>	В здании установить эвакуационное освещение в коридорах и проходах по маршруту эвакуации, на лестничных маршах, перед каждым	20 мая 2016 г.	<i>Выполнено Шома 20/5</i>

	<p>маршах, перед каждым ЭВАКУАЦИОННЫМ ВЫХОДОМ.</p>	<p>установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона; <b>ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 43:</b>      Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем пожарной безопасности, в том числе обозначенных путей эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах также пожарной безопасности с автономным питанием и от электропитания могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей; <b>СП 52.13330.2011 п. 7.104:</b> Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей эвакуации; эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение обитателей помещений (автоматическое освещение). Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения.; <b>7.105:</b> Освещение путей эвакуации в помещениях и их местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перелома) уровня пола и их покрытия, в зоне каждого и местами направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; перед каждым пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения переносных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации.</p>	<p>ЭВАКУАЦИОННЫМ ВЫХОДОМ.</p>		
<p>2.</p>	<p>Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов не имеют упирающихся в притворах и не</p>	<p><b>Основание: ФЛ № 123 от 22.07.08г. ст.151 п.1:</b> Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов, требований к объектам защиты продукции, процессом производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и</p>	<p>Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов оборудовать упираниями в притворах и устройствами для самозакрывания.</p>	<p>20 мая 2016 г.</p>	<p>Виноградова Ирина 2015г</p>

	<p>оборудованы устройствами для самозакрывания.</p>	<p>утилизации табака и/или жидкостями, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона»; <b>ППБ 101-89 п. 2.1.11:</b> Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь устройства в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запираеть только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).</p>			
--	---	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность, по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в квартирах (комнатах) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Советского района г. Владивостока по пожарному надзору Буренкова Е.В.  
" 26 " мая 2015 г.



Предписание для исполнения подучит:

Подпись:

*[Handwritten signature]*

Слободность, фамилия, инициалы:

*[Handwritten signature]*

" 26 " 05 2015 г.